

Spørsmål 178 (2024) fra Lavrans Kierulf (FrP): Forholdene ved modulbyggene på Marienlyst ungdomsskole

Til: Kommunedirektøren
Fra: Lavrans Kierulf (FrP)

Dato: 19.09.2024
Saksnr: 24/00101-178
Deres ref:

Jeg har mottatt bekymringsmeldinger fra foreldre ved Marienlyst ungdomsskole. Dette gjelder forholdene ved modulbyggene.

Jeg har derfor følgende spørsmål:

1. Er sikkerheten godt nok ivaretatt ved modulbyggene ved Marienlyst ungdomsskole når det kun er en utgang fra enkelte klasserom og vinduene ikke kan åpnes?
2. Er arbeidsmiljøet fullt forsvarlig for lærere og elever når ventilasjonssystemet ikke virker optimalt?

Svar

1. Ja. Ansvarlig prosjekterende brann (RIBr) har utarbeidet brannkonseptet. Konseptet er vurdert av uavhengig kontrollerende. Brannkonseptet er godkjent som en del av byggesøknaden.

Bygget inneholder fem brannceller, trapperommet og en for hver fløy pr etasje. Rømning fra klasserommet via en dør ligger i brannkonseptet. Videre er det fra gangen to rømningsveier, via hovedtrapp, egen brannscelle, og via rømningstrapp, direkte ut i det fri. Tilsvarende gjelder fra lærerfløyen.

Bygget er et særskilt brannobjekt.

2. Det har vært en feilleveranse av ventilasjonsaggregat. Leverandøren har påtatt seg fullt ansvar for dette. Leverandøren prosjekterer ny løsning og arbeidene med å utbedre situasjonen vil starte uke 40 i høstferien.

Da Drammen Eiendom ble kjent med problemet satte vi opp egen målestasjon som dokumenterte luftkvaliteten i det hardest belastede klasserommet på det mest belastede tidspunktet.

Målingen viste en max CO₂ på 1206 ppm.
Karbondioksydnivå (CO₂) bør ikke overskride 1000 ppm CO₂.
Temperaturen hadde en maksverdi på 25,5 grader og gjennomsnittstemperaturen 23 grader.
Norm: Temperaturforhold mellom +20 °C - +24 °C om vinteren og +23 °C - +26 °C om sommeren.

Det er nå satt inn vindushåndtak som tillater åpning av vinduer i alle klasserom.

Kommunedirektør

Politisk sekretariat

Organisasjonsnummer
921234554

Postadresse
Postboks 7500
3008 DRAMMEN

Besøksadresse

Telefon +4732040000
kommunepost@drammen.kommune.no